



REFERENCIAS

- ① PUESTA A TIERRA DE INSTALACIÓN ELECTRICA CON JABALINA DE 13x1500 mm:
- ② PUESTA A TIERRA DE CABLE TELEFONICO CON JABALINA DE 16x2000 mm.
- ③ PUESTA A TIERRA DE TOMA DE ENERGÍA SEGUN NORMAS DE E.P.E.
- ④ MALLADO DE INSTALACION ELECTRICA CON EMPALMES INDENTADOS CON CABLE DESNUDO DE 10 mm².

	NOMBRES	FIRMAS	FECHAS	MUNICIPALIDAD DE ROSARIO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MED. AMBIENTE DIRECCION GRAL. DE INGENIERIA DE TRANSITO DIRECCION DE SENALIZACION LUMINOSA
PROYECTO	DPTO. S. C.			
DIBUJO	BUENO D.		23-02-99	
MODIFICO	JOROSZONOK I.		17-02-06	
JEFE DEPTO.	MIRANDA E.			
ESCALA 1:250	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA			N° PLANO 109