

  
**GOBIERNO DE SANTA FE**  
Ministerio de Obras Públicas y Vivienda  
Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura

DR. ARIEL LUIS DOTTI  
Director Gral. de Despacho  
M.O.P.YV.

CIRCULAR ACLARATORIA 3 – CON CONSULTA  
LICITACION PÚBLICA N° 1/2012  
Construcción de Cerramientos Exteriores del "Hospital Nodal Venado tuerto"

**Consulta 1:** En el rubro 04 "PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS MODENA 2 INCLUYENDO HOJAS, HERRAJES, VIDRIOS Y ACCESORIOS"; solicita vidrios "FLOAT 6 mm", dado el tamaño de algunas aberturas y su ubicación, ¿no sería conveniente utilizar vidrio laminado 3+3?

**Respuesta 1:** Debe cotizarse según Pliego de licitación.

**Consulta 2:** En los rubros "02 PROVISION Y COLOCACION DE PREMARCOS Y TUBOS ESTRUCTURALES"; 03 "PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS SISTEMA DE PIEL DE VIDRIO INCLUYENDO MARCOS, HOJAS, HERRAJES, VIDRIOS Y ACCESORIOS"; 04 "PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS MODENA 2 INCLUYENDO HOJAS, HERRAJES, VIDRIOS Y ACCESORIOS"; 07 "PROVISION Y COLOCACION DE PARASOLES DE ALUMINIO"; 08 "PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS DE ENTREPISO TECNICO", de la Planilla de PRESUPUESTO, indica en los subrubros las tipologías de cada una, además, en las dos últimas filas de cada rubro arriba especificado, indica "PROVISIÓN PERFILES DE ALUMINIO PASIBLE DE SER ACOPIADA s/PCByC" y "PROVISIÓN PERFILES DE ALUMINIO NO PASIBLE DE SER ACOPIADA s/PCByC". Se solicita aclaración de :

- 1) En la cotización de las distintas tipologías de cada rubro , se debe incluir:
  - a) ¿La perfilería interviniendo, Accesorios, Mano de Obra de Fabricación y Mano de Obra de montaje? o :
  - b) ¿Accesorios; Mano de Obra de Fabricación y Mano de Obra de montaje?
- 2) En referencia a la "PROVISIÓN PERFILES.....PASIBLE Y NO PASIBLE DE SER ACOPIADA"
  - a) ¿Corresponde proveer perfiles adicionales? o:
  - b) ¿Cotizar los perfiles que intervienen en la fabricación de las distintas tipologías?

**Respuesta 2:**

1.- En las 2 ultimas filas de los rubros 02, 03, 04, 07 y 08 de la planilla de cotización se deben considerar los materiales de perfilería de aluminio indicados en la "planilla de materiales a acopiar" que figuran en el art. 36 del PCByC. Todos los costos restantes, sin incluir el material de perfilería antes mencionado, se deben cotizar en los subítems de cada rubro.

2.- En referencia a la "PROVISIÓN PERFILES.....PASIBLE Y NO PASIBLE DE SER ACOPIADA" corresponde cotizar la perfilería según se especifica en el Art N° 27 del PCByC, teniendo en cuenta que la misma se encuentra detallada en el Art. N° 36 del mismo Pliego.

**Consulta 3:** Plazo de ejecución, el PBCyC, artículo 7, dice 540 quinientos cuarenta días calendario, Cartel de Obra indica 360 trescientos sesenta días, ¿Cuál corresponde?

**Respuesta3:** Corresponde el Plazo de ejecución del PBCyC, artículo 7, donde dice 540 quinientos cuarenta días calendario.

**Consulta 4:** encontramos una divergencia en las cantidades de la carpintería VA02. En el plano VT C 47 figuran un total de 84 unidades y según nuestro computo son 102 unidades.


Ag. M. JIMENA VICARIO  
DIRECTORA GENERAL  
UNIDAD EJECUTORA DE  
PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
M. O. P. YV.

Ing. FEDERICO ZEGNA RATA  
Director Provincial U.E.P.A.  
M.O.P.YV.



## GOBIERNO DE SANTA FE

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda  
Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura



DR. ARIEL LUIS DOTTI  
Director Gral. de Despacho  
M.O.P.Y.V.

Respuesta 4: Corresponden 84 carpinterías tipo VA02, tal como se consigna en planillas y planos. En los planos de planta, escala 1:100, se representa cada bloque. Corresponde computar las carpinterías pertenecientes al bloque representado y no al contiguo.

**Consulta 5:** Idem consulta 4 (plano VT C60) tipologías RA13 y RA13', figuran 2 unidades y por de acuerdo a nuestros cómputos dan 3 unidades.

Respuesta 5: El computo corresponde sea ejecutado por el oferente. Se concuerda que en este ítem son 3 unidades.

**Consulta 6:** Al cotizar los perfiles de aluminio por separado, la certificación de las carpinterías y/o cerramientos, se realizará de acuerdo a la planilla Anexo 15 o por las planillas que se presenten en el presupuesto.

Respuesta 6: la empresa oferente deberá presentar el presupuesto respetando el listado de ítems del pliego de la licitación fs. 89 a 93. La certificación de los subítems se realizará según esta planilla.

La planilla Anexo 15 corresponde a los porcentajes de incidencia que se van a considerar para los certificados de desacopio de los materiales acopiados.

**Consulta 7:** los tubos de aluminio que se remplazaron en los ítems parasoles y rejillas de ventilación pasaran a ser pasibles o no pasibles de ser acopiados

Respuesta 7: Si, ver circular aclaratoria 1. Se aclara que en la "Planilla de materiales a acopiar" del Art. 36 del PCByC donde dice perfil 6939 se remplaza por los perfiles indicados en la circular.

Proyecto Ejecutivo

Para la presentación de la documentación se deberá respetar las denominaciones de carpinterías y organización de planos de la licitación, respetando el número de plano y ampliando los detalles correspondientes respetando el número de plano – la denominación de la abertura – subítem indicativo permitiendo la ampliación del listado desde el existente.

Todas las carpinterías de piel de vidrio deberán ser colocadas con contravidrios



Ana M. JIMENA VICARIO  
DIRECTORA GENERAL  
UNIDAD EJECUTORA DE  
PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
M.O.P.Y.V.



Ing. FEDERICO ZEGNA RAI.  
Director Provincial U.E.P.A.  
M.O.P.Y.V.