

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2


LICITACION PRIVADA N° 01/2025
EXPT. N.º: 00501-0211021-3

Rosario, 01 de agosto de 2025

Ref.: "Contratación de la Obra: Reforma de Guardia General - Etapa N°1"

Mediante la presente Circular, se procede a aclarar las siguientes consultas realizadas durante la visita obligatoria del pasado 28/07/2025:

- En todos los locales a intervenir y en la nueva circulación a habilitar el piso a colocar será Mosaico granítico compacto pre pulido 30x30 color a definir según existente del entorno inmediato. El nivel de piso terminado se ajustará a los existentes sin generar desniveles que obstruyan la libre circulación y se definirán en obra. Contrapisos y carpetas se realizarán en las áreas a intervenir según los niveles terminados finales, respetando las reglas del buen arte, las instrucciones de colocación del fabricante y las ordenes que a los efectos indique el inspector y el cielorraso será de fino a la cal pintado según las indicaciones que la inspección haga a tal fin.
- La sección de las cañerías de desagües cloacales será de 110cm para todo ramal principal desde inodoros hasta su destino en C.I.
- Tal como indica el pliego, previo a cualquier demolición se realizarán todas las previsiones de seguridad necesarias (incluidos cálculos estructurales) para determinar tanto acciones durante el transcurso de la obra como previsiones estructurales a incorporar para asegurar la estabilidad de la obra resultante.
- Se retirará la escalera metálica de acceso a las máquinas sobre la losa de la nueva circulación, dejando las superficies intervenidas reparadas y en perfecto estado de terminación.



Arq. Ma. Cecilia Lotito
Recursos Físicos
Hospital Provincial de Rosario

Recursos físicos
Hospital Provincial de Rosario