

#### REFERENCIAS:



Subestación de transformación aérea (SETA) proyectada 33 / 0,400 / 0,231 KV con transformador de 100 KVA. TN 500b, TN 503a y TN 490.

Provisión y montaje de TN 103 I-1 con columna 8,50 / 1800

Provisión y montaje de TN 103 I con columna de 8,50 / 1050.



TN 108 con provisión de columna 8,50 / 400.

Columna de H°A° existente a desmontar.

Columna de A°P° existente se deberá cambiar luminaria de sodio por luminaria LED Strand 100 W - 14000 lúmenes.

Provisión y montaje de columna y luminaria proyectadas según ETP. Luminaria LED Strand 100 W - 14000 lúmenes.

TN 103e provisión y montaje de tablero de alumbrado público.

OBRA: 30 VIVIENDAS PROTOTIPOS DU 5.0 M 50 P y VCD 50 P				
UBICACION: VILLA OCAMPO - DPTO. GRAL. OBLIGADO				
PLANO: RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO				
DIBUJANTE ING. ALVAREZ	PROYECTO ING. RODRÍGUEZ	SUB.DIRECCION EST. Y PROYECTOS ARQ. SAUS	DIRECT. GRAL. PLANIF. Y EJECUCION ARQ. SIMON	FECHA ABRIL 2021
 			ESCALA PLANO 1:500	N° DE PLANO RE-01
			DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	