

Licitación Pública N° 50/2022 - Obra: Iluminación RN N° A007 - RN N° 11 - etapa I - Tramo: Km. 468+595 (AP01) - Emp. RN N° 1 V 11 (G. Candiotti), Sección Km. 468+595 (Int. AP01) - Km. 480+400 (Camino Mauro Recreo), Provincia de Santa Fe.

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

Por la presente, se comunica a los Oferentes que deberán formular una cotización alternativa de la obra de iluminación considerando que la alimentación de las columnas de iluminación se efectuará mediante cable preensamblado aéreo de baja tensión 1.1 Kv 3 x 50 mm² + 50 mm² con las siguientes características técnicas según Normas IRAM 2263.

1. Conductores de Fase: Los conductores de fase serán de aluminio grado eléctrico 1350 (AAC) en los conductores activos; flexibilidad clase 2; IRAM NM 280 e IEC 60228
2. Conductor Neutro (portante): Aleación de Aluminio con alma de acero (acsr) Diámetro Mínimo 50 mm² de sección Temperatura máxima en el conductor 90 °C en servicio continuo y 250° en cortocircuito.
3. Aislante: Polietileno reticulado (XLPE) que a su vez actúa como recubrimiento
4. Reunion: Conductores reunidos en torno al neutro portante.
5. Morcetería: De acuerdo a normas técnicas de EPE Santa Fe.
6. Columnas de Retención del cableado a proveer: S/Planos Tipo DPV/1 Bis.



Ing. FEDERICO R. AVALO
INGENIERO JEFE
Dirección Provincial de Vialidad
SANTA FE