



REFERENCIAS:

- 01 - MEDIA CUPLA SOCKET WELD Ø3/4", SERIE 2000.
- 02 - TAPÓN ROSCADO Ø3/4" - SERIE 2000.
- EL TAPÓN 02 NO DEBERÁ TOCAR LA TAPA Y SE COLOCARÁ A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 cm DE LA MISMA.
- 03 - ARENA GRUESA.
- 04 - NIPLE Ø3/4" SCH 80 - LA LONGITUD SE DEFINIRÁ EN OBRA CON EL CONJUNTO ARMADO.
- 05 - VÁLVULA ESFÉRICA Ø3/4" CON EXTREMOS SOCKET WELD, WOG 2000.
- 06 - TAPA DE FUNDICIÓN GRIS Ø11".
- 07 - VÁLVULA ESFÉRICA DE BLOQUEO DE LÍNEA CON CONEXIONES BRIDADAS, CON EXTENSOR Y ACCIONAMIENTO A PALANCA, SEGÚN ET/LG/011/05. SE ARMARÁ CON RESORTES DE DISCO PARA PERNOS DE BRIDA.
- 08 - CAÑO CAMISA DE PVC DE ALTO IMPACTO Ø8" PARA LAS TOMAS DE PRESIÓN Y Ø6" PARA EL EXTENSOR.
- 09 - LOSA DE HORMIGÓN ARMADO. ASEGURAR EN UNA ÚNICA LOSA EL CORRECTO Y FIRME ANCLAJE DE LAS TAPAS EN TODOS LOS CASOS DE COLOCACIÓN EN VEREDA O CALZADA. LAS DIMENSIONES SE DEFINIRÁN PARA CADA OBRA EN PARTICULAR.
- 10 - EXTENSOR DEL EJE DE VÁLVULA CON EXTREMO SUPERIOR DE SECCIÓN CUADRADA. LA LONGITUD SE DEFINIRÁ EN OBRA.
- 11 - GUIADOR EXTENSOR. DEBERÁ QUEDAR FIRMEMENTE ANCLADO A LA LOSA DE HORMIGÓN.
- 12 - VÁLVULA ESFÉRICA Ø3/4" SOCKET WELD/ROSCADA, WOG 2000.
- 13 - CUPLA ROSCADA Ø3/4", SERIE 2000. SE REQUERIRÁ SOLAMENTE SI SE TRABAJA SOBRE CAÑERÍA ACTIVA, EN CUYO CASO SE PRACTICARÁ SOLDADURA DE SELLO PARA IMPEDIR LA MOVILIDAD DEL ELEMENTO. CUANDO SE TRABAJE SOBRE CAÑERÍA NO ACTIVA, NO SERÁ NECESARIO INSTALAR ESTE ACCESORIO.

NOTAS:

LAS MEDIDAS SE EXPRESAN EN MM.
 UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS Y REALIZADA LA PRUEBA DE HERMETICIDAD SE PROTEGERÁN CON PINTURA EPOXI SEGÚN ET/LG/047/98 Y SE RECUBRIRÁN CON CINTA PLÁSTICA TIPO POLYCOAT T165 CPI LOS SIGUIENTES ELEMENTOS INDICADOS CON LAS POSICIONES 01, 04, 05, 07, 10, Y 13. SI LA VÁLVULA TIENE REDUCTOR SE LO PROTEGERÁ DE FORMA SIMILAR.
 ADEMÁS SE PROTEGERÁN CON PINTURA EPOXI SEGÚN ET/LG/047/98 EL CONJUNTO GUÍA DEL EXTENSOR, LAS VÁLVULAS Y TAPONES ROSCADOS DE LAS POSICIONES 11, 12 Y 02.



Litoral Gas

VÁLVULA DE BLOQUEO ENTERRADA CON EXTENSOR Y TOMAS DE PRESIÓN

PLANO N°

REVISION:

14

1620-03

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LITORAL GAS
 REALIZO : ESTUDIOS Y PROYECTOS
 ACTUALIZO: EYP
 FECHA : 11/03/1999
 FECHA : 26/06/2017