

Santa Fe, jueves 12 de Marzo de 2020.

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1

Ref.:

Licitación Pública Nº 01/2020

Obra: Centro de Rehabilitación – Hospital SAMCo Dr. Alfredo Baetti, Gálvez.

Se modifica el **Artículo Nº 10 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC) - Lugar y Fecha de presentación de las propuestas:** las propuestas deberán presentarse en el Hospital SAMCo Dr. Alfredo Baetti - sito en calle Bartolomé Mitre 1551 de la ciudad de Gálvez C.P. 2252 hasta el día **19 de Marzo de 2020 a las 9:30hs.**

Se modifica el ítem **06.1_Chapa sinusoidal HºGº Nº 25 sobre estructura metálica** del Rubro **06 CUBIERTA** de la planilla de **Cómputo y Presupuesto**. En lugar de este ítem se debe cotizar cubierta de Chapa Autoportante Galvanizada T-90 de 9,5cm de altura de onda, sobre perfiles C de 100mm cada 4 metros como correas, fijadas con tornillos autoperforantes y doble arandela con junta de neopreno.

El nombre del ítem deberá quedar identificado de la siguiente manera:

06.1_Chapa Autoportante Galvanizada T-90 sobre estructura metálica.

DIR. PROV. DE ARQUITECTURA

E INGENIERIA EN SALUD