

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
DIPAI
ROSARIO

BUENOS AIRES N° 965
3º y 4º Pisos – Rosario – Santa Fe

Tel. (341 – 0341-
472/1503/1516/1514)



Santa Fe, 20 de Septiembre de 2017

Licitación Pública de la Obra:

“CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN POLICIAL DISTRITO SUDOESTE – ROSARIO – DPTO. ROSARIO”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3 (SIN CONSULTA)

Se comunica por este medio a los Señores Oferentes de la Licitación de referencia, que se ha modificado la siguiente información licitatoria, sin influir en el Cómputo y Presupuesto:

Se modifica en el PETP el RUBRO 10.- CERRAMIENTOS EXTERIORES en su apartado 10.1 - PANEL STEEL FRAMING CON PLACA DE SEGURIDAD INTERIOR.- COMPOSICIÓN DEL PANEL: en el APARTADO NRO. 4.- LAMINA ANTIBALA que quedará redactado con el siguiente texto:

Se incluye la placa de seguridad balística en el interior del panel Steel Framing.- Los paneles en su composición interior, en sus tramos verticales llevarán una placa antibala, conformada por 2 (dos) chapas de BWG N° 1/8" y otra nro. 14 de 2,40 m separadas con una cámara de aire de 2 cm, con terminación de pintura Poliuretánica y convenientemente sellada. Esta resolución técnica, se usará en los Edificios A, B y C perimetralmente con 1.40 m de altura a partir de 0,60 del nivel de piso terminado.

