

 Litoral Gas	Sección 1430.8	Volumen:	IV	N° página:	1 de 1
		Parte:	1400	N° revisión:	4
MATERIALES ACEPTADOS					
CAÑERÍAS DE ACERO CON Y SIN COSTURA PARA REDES, GASODUCTOS Y CÁMARAS					

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION DE LITORAL GAS

FABRICANTE	DIÁMETROS NOMINALES	NORMA DE FABRICACIÓN
ROYO	1" a 20"	API 5L / ASTM A53
TENARIS	½" a 24"	API 5L / ASTM A53/A106
FORMAR	2" a 4"	API 5L / ASTM A53
TUBHIER	6" a 16"	API 5L / ASTM A53

En todos los casos los caños deberán cumplir con lo requerido en la [ET/LG/007/93](#).

PROVEEDORES DE REVESTIMIENTO		
FABRICANTE	NORMA DE FABRICACIÓN DE REVESTIMIENTO	OBSERVACIONES
TENARIS	 NAG-108 Grupo G, subgrupo G4 (para líneas de distribución y transmisión)	
SOCOTHERM AMERICAS		
CONSAR		
FORMAR		
TUBHIER		
MANOC		
WILDCAT		

Fecha emisión original	Fecha actualización	Fecha emisión anterior	Preparado por	Aprobación GTE
30/10/1995	28/09/2017	24/08/2012	HRV – NBR	VLC 